



Comissão Permanente de Licitação SEME Cabo Frio <licitacao@semecabofrio.rj.gov.br>

Tomada de preços 05-/2023 - ATESTAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação SEME Cabo Frio <licitacao@semecabofrio.rj.gov.br>

4 de janeiro de 2024 às
09:15

Para: reinaldo silva <reinaldo.gregofag@gmail.com>

Prezado, bom dia.

Após o recebimento do seu pedido de esclarecimento, o mesmo foi encaminhado ao setor técnico de engenharia para verificação da questão elencada, e portanto, segue o esclarecimento elaborado:

A forma executiva do granitina especifica lastro, junta de dilatação, execução e polimento, enquanto que o piso de alta resistência é feito especificamente sem lastro, em concreto armado, sem granitina, sem granito, sem pó de granito, feito diretamente em concreto e malha de ferro com polimento.

Assim, devido a estas divergências executivas, o piso industrial de alta resistência não será considerado similar na apresentação de atestado técnico.

Cordialmente,



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Licitação

SEME - Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio

+55 (22) 3199-8028 Ramal: 203 |

licitacao@semecabofrio.rj.gov.br

<http://www.semecabofrio.rj.gov.br/>

Rua Romário Gomes, 235 - Jardim Flamboyant - Cabo Frio - RJ

Em ter., 2 de jan. de 2024 às 12:18, reinaldo silva <reinaldo.gregofag@gmail.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]